



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ

Федеральное государственное учреждение
"Управление государственного энергетического надзора
по Балтийскому региону" Министерства энергетики
Российской Федерации

(ФГУ "Балтгосэнергонадзор")

199048, Санкт-Петербург, В.О., 10 линия, д. 51
тел. 328-66-40, 328-66-39 факс 328-68-85
ОГРН 1037800119730 ИНН 7801249352

*Руководителям предприятий
Г. Санкт-Петербург*

21.10.2004 г. № 01-3071

«О применении смазки ЭПС-98»

Направляем Вам для информации, руководства и использования в практической деятельности информационное письмо Департамента электрических сетей ФСК ЕЭС «О выполнении разборных контактных соединений».

С целью повышения надёжности и экономичности контактных соединений,

ПРЕ Д Л А Г А Ю:

при монтаже или ремонте контактных соединений, выполняемых по ГОСТ 10434, в распределительных сетях электроустановок на все напряжения (воздушных, кабельных линиях, электростанциях и подстанциях) химических, металлургических и др. энергоёмких производствах, на транспорте, в городском коммунальном хозяйстве **применять электропроводящую смазку ЭПС-98 (ТУ 0254-002-47926093-2001).**

Приложение: 1. Информационное письмо «Департамента электрических сетей» от 25.11.2002 г. № 15-02/765.

2. Технический паспорт на электропроводящую смазку ЭПС-98.

Заместитель начальника по энергонадзору

А.В. Школа

Исп. Посыпайко В.Н.
Тел. 321-54-31